



UWAGI WYKONAWCZE:

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 96M
(4 RZĘDY PO 2 SEKCJE PO 12M)
IP30, II KLASA IZOLACJI
ZAMYKANA NA KLUCZ
ZABUDOWAĆ WE WNECIE
PO ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY
OTWÓR POWIĘKSZAĆ
WYŁĄCZNIE W DÓŁ
PO ZAKOŃCZENIU PRAC
WYKONAĆ NOWĄ NUMERACJĘ
OBWODÓW I TRWAŁE OPISY
ZMIANY NANIEŚĆ NA
DOKUMENTACJĘ
POWYKONAWCZĄ.

1 x 3 x B10 ELEMENTY ISTNIEJĄCE
DO INWENTARYZACJI

1 x 3 x B10 ELEMENTY PROJEKTOWANE

istn.wiz z szafki pomiarowej



AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE			
80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16, tel. 603 784-007, e-mail akamm@wp.pl			
inwestor	projektant	podpis	
Gmina Kolbudy	mgr inż. Adam Skałkowski		
83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1	UPR. NR ZGP-III-630/6/79		
obiekt	sprawdzający	podpis	
Przebudowa części budynku na potrzeby świetlicy Senior+ z instalacją wodną kanalizacyjną i centralnego ogrzewania w Kowalach, ul. Glazurowa	mgr inż. Jerzy Gomułka		
Działka nr 100/9, Obręb Kolbudy 0007	UPR. NR ZGP-III-630/247/79		
branża	faza	nazwa rysunku	
ELEKTRYCZNA	PB	Rozdzielnica główna	
data	skala	Zakres rozbudowy	
luty 2019			
			nr rys.
			E2