



SOU-1



Scn, Sw	- Stycznik 4-biegunowy	- 2 szt.
Ppcn, Ppw	- Stycznik pomocniczy	- 2 szt.
P1, P2	- Przełącznik 3-pozycyjny	- 2 szt.
Progr. astr.	- Programator astronomiczny	- 1 szt.
Wyl. zmierzch.	- Wylłącznik zmierzchowy	- 1 szt.
ZUG	- Listwa zaciiskowa typu ZUG	- 9 szt.
LZ - 35	- Listwa zaciiskowa	- 9 szt.
Ogr. przep.	- Ogranicznik przepięć kl. I i II	- 1 szt.
B1-B3	- Gniazda bezpiecznikowe	- 3 szt.
B4-B6	- Gniazda bezpiecznikowe	- 3 szt.
FWH	- Filtr wyższych harmonicznych	- 1 szt.
Rozł. bezp.	- Rozłącznik bezpiecznikowy	- 1 szt.

Uwagi:
1) Zastosować kompletne wyposażenie szafki wg katalogu wybranego producenta ze szczególnym uwzględnieniem elementów wyszczególnionych i opisanych na niniejszym rysunku
2) Podano minimalną wartość wymiarów zewnętrznych dla odpowiedniego rozmieszczenia i prawidłowej pracy aparatury


SOU-2




Scn, Sw	- Stycznik 4-biegunowy	- 2 szt.
Ppcn, Ppw	- Stycznik pomocniczy	- 2 szt.
P1, P2	- Przełącznik 3-pozycyjny	- 2 szt.
Progr. astr.	- Programator astronomiczny	- 1 szt.
Wyl. zmierzch.	- Wylłącznik zmierzchowy	- 1 szt.
ZUG	- Listwa zaciiskowa typu ZUG	- 12 szt.
LZ - 35	- Listwa zaciiskowa	- 12 szt.
Ogr. przep.	- Ogranicznik przepięć kl. I i II	- 1 szt.
B1-B3	- Gniazda bezpiecznikowe	- 3 szt.
B4-B7	- Gniazda bezpiecznikowe	- 4 szt.
FWH	- Filtr wyższych harmonicznych	- 1 szt.
Rozł. bezp.	- Rozłącznik bezpiecznikowy	- 1 szt.

Uwagi:
1) Zastosować kompletne wyposażenie szafki wg katalogu wybranego producenta ze szczególnym uwzględnieniem elementów wyszczególnionych i opisanych na niniejszym rysunku
2) Podano minimalną wartość wymiarów zewnętrznych dla odpowiedniego rozmieszczenia i prawidłowej pracy aparatury

SOU-1



SOU-2



DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA „ROND”, mgr inż. PIOTR OLEJNICZAK		NAZWA DOKUMENTACJI		Budowa ulicy Podgórnej i modernizacja ulicy Straszynskiej w Jankowie Gdańskim wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym				
UL. SYGIETYSKIEGO 10, 88 - 105 ŚWIECIE NIP: 559 - 162 - 21 - 37 TEL.: 604, 604 - 06 - 71 - 74		STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY				
TYTUŁ RYSUNKU		SZAFKI OŚWIETLENIOWE SOU			PODPIS	Data	10.2015	
PROJEKTANT		inż. Sebastian Siewert			Upr. nr spec.	POM/0211/ZOOE/13 spec. instalacji w zakresie siatki instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Nr arch.	-
SPRAWDZAJĄCY		Zenon Kuczmera			Upr. nr spec.	4162/GD/89 spec. instalacji elektrycznych w zakresie siatki i instalacji elektrycznych	Nr rys.	4,0
							Skala	1:100