LEGENDA

	PROJ. SŁUPY OŚWIETLENIOWE WEDŁUG SPECYFIKACJI
	PROJ. SŁUPY OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH WEDŁUG SPECYFIKACJI
	PROJ. LINIE KABLOWE nn-0,4kV YAKXS 4x25
	PROJ. PRZEPUSTY RURA DVK110 / SRS110
-28m (22)-	DŁUGOŚĆ KABLA / (ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY SŁUPAMI)

UWAGI:

1. Kabel układać na głębokości 0,7m a na skrzyżowaniu z drogami na głębokości min. 1m od poziomu gruntu,
2. Linia zabudowy słupów oświetleniowych - 0,5m od krawędzi chodnika,
3. Na skrzyżowaniach z drogami, siecią wodociagową i gazową oraz w miejscach wjazdów na posesje kabel ułożyć w rurze ochronnej DVK110/SRS110 uszczelnionej na wlotach korkami styropianowymi lub innymi specjalnymi uszczelniaczami,
4. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością, aby ich nie uszkodzić.

DROGADO Sp. z o.o. ul. Czyżewskiego 38 lok. 102 80-336 Gdańsk NIP 584-276-66-33	Nazwa projektu:	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM W RAMACH PRZEBUDOWY ULICY STRAŻACKIEJ NA ODCINKU PRĘGOWO - OSTRÓŻKI, GMINA KOLBUDY		
	Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
	Branża:	Elektryczna		Skala:
	Stadium:	Projekt budowlany	Podpis:	1:500
	Projektant:	mgr inż. Piotr Karbowski		Data:
	Upr. nr:	86/Gd/01		03.2019
	Spec:	elektryczna		
	Sprawdzający:	inż. Michał Długoński		Nr rys.
	Upr. nr:	POM/0015/POOE/08		E-1
	Spec:	elektryczna		