

UZGODNIENIE WYDANE PRZEZ REKNICA Sp. z o.o.



REKNICA Spółka z o.o.
ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
NIP: 593-23-35-316
tel. 58 682 74 11/12, fax 58 682 66 40
reknic@reknica.pl
www.reknica.pl

L.Dz.R./.../11/34/2014/DT/pr

Biuro Projektowo-Inżynierskie
PIN KONCEPT S.C.
ul. Olimpijska 46/4
80-180 Gdańsk

UZGODNIENIE

Projekt Ulicy Przy Sądzie w Kowalach

Gmina Kolbudy

1. Niniejsze uzgodnienie dotyczy infrastruktury wod-kan objętej zakresem opracowania mapy do celów projektowych będącej integralną częścią niniejszego uzgodnienia (opieczutowany załącznik graficzny).

2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub faksem do siedziby Spółki planowany termin rozpoczęcia robót z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

3. Roboty ziemne przy zbliżeniach z istniejącą armaturą wod-kan. należy wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu.

4. Należy zachować normatywne przykrycie sieci i przyłączy wody i kanalizacji sanitarniej.

5. Armaturę wod-kan wyprowadzić do nowoprojektowanej rzędnej terenu.

6. Brak oznakowania zasuw, hydrantów i pozostale armatury nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wyznaczenia punktów w innych punktach niniejszego uzgodnienia.

7. Należy przeprowadzić regulację lub naprawę studni kanalizacji sanitarniej. Wszelkie regulacje wysokościowe studni kanalizacji należy wykonać pod płytą nastudziwną.

8. Na studniach leżących w pasie jezdni nowoprojektowanej drogi zamontować pierścienie odcinające oraz wazy żelwne o nośności 40 ton. Wazy muszą spełnić wymogi normy PN EN 12.

9. Całość prac należy wykonać pod nadzorem REKNICA Sp. z o.o.

10. Szczegóły uzgodnić na etapie zgłoszenia prac.

11. W przypadku uszkodzenia armatury wod-kan. Wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez odbiorców.

12. W przypadku ujawnienia armatury wodociągowej lub elementów sieci kanalizacyjnej nieujawnionych na mapie do celów projektowych, fakt ten zgłosić REKNICA Sp. z o.o.

13. W przypadku prywatnego odcinka wodociągu lub sieci kanalizacyjnej należy uzyskać pisemną zgodę jego właścicieli.

14. Zakończenie robót zgłosić do REKNICA Sp. z o.o. celem uzyskania pisemnego odbioru.

15. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wydania.

Paweł Richter
inż. Pieter Gogorowicz
inż. Pieter Gogorowicz

ZA ZGODNIENIEM
inż. Pieter Gogorowicz